

L. dz. 24.1.05./2010

Warszawa, dnia 14 maja 2010r.

FUNDACJA EWY BŁASZCZYK
„Akogo 5”
01-673 Warszawa ul. Podleśna 4
NIP: 118-16-54-466, REGON: 015217771
Tel./fax: 0-22 832-19-13

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania na Dostawę i montaż dźwigów osobowych dla Kliniki Budzik realizowanego na terenie Instytutu – „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie przy ul. Dzieci Polskich 20. [znak sprawy 20/MD/2010].

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniem otrzymanym w dniu 13 maja 2010r., zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.), uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie:

1. Dotyczy dźwigu D2

W związku z niejasną odpowiedzią na pytanie odnośnie zmiany wymiarów drzwi kabinowych i przystankowych oraz wymiarów kabiny pod kątem zgodności z ISO 4190-1 (w części lub w całości) ponownie prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

1) Czy wykonać drzwi o szerokości (w świetle) 1300 mm?

Uzasadnienie:

Szerokość drzwi 1300 mm przy wprowadzaniu do kabiny łóżka szpitalnego pozwala na przejście obok łóżka osoby towarzyszącej np. z aparaturą. Na podstawie wizji lokalnej możemy stwierdzić, że w szybie o szerokości 217 cm mieszczą się drzwi automatyczne o szerokości w świetle 1300 mm, przy niewielkiej zmianie otworów w ścianie przedniej szybu.

Ww. norma ISO, jak większość norm w Polsce, z chwilą wejścia do Unii nie jest już obowiązująca, nie mniej jednak Inwestor ma prawo żądać spełnienia odpowiednich standardów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dla dźwigu szpitalnego D2, drzwi o wymiarze 1200x2000 w świetle.

Pytanie:

2) W związku z tym, że drzwi przeszklone o wymaganej odporności EI 30, naszym zdaniem, nie są produkowane powtórnie zadajemy pytanie:

Czy Zamawiający zmieni wymagania odnośnie przeszklenia drzwi kabinowych i przystankowych, tj. zrezygnuje z przeszklenia na rzecz obłożenia blachą nierdzewną „satyna”?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z przeszklenia na rzecz obłożenia blachą nierdzewną „satyna”, w klasie odporności ogniowej EI 30

Dźwig panoramiczny, przeszklenie szkłem bezpiecznym, drzwi przeszklone 1000x2000.


Dokumentacja zrealizowanej konstrukcji budynku (do wglądu na budowie lub w siedzibie Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo”) oraz wizja lokalna na budowie jest według Zamawiającego nieodzowna w celu weryfikacji stanu faktycznego.

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z wyrazami szacunku

Promieniujący Komisji Protokolowej

FUNDACJA EWY BŁASZCZYK
„Akogo”
01-673 Warszawa ul. Podleśna 4
NIP: 118-16-54-466, REGON: 015217771
Tel./fax: 0-22 832-19-13



KRZYSZTOF NOJCIK