

L. dz. 23/05/2010

Warszawa, dnia 11 maja 2010r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania na dostawę i montaż dźwigów osobowych dla Kliniki Budzik realizowanego na terenie Instytutu – „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie przy ul. Dzieci Polskich 20. [znak sprawy 20/MD/2010].

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniem otrzymanym w dniu 7 maja 2010r., zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.), uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga napędu regulowanego w całym zakresie jazdy, w zależności od fazy ruchu, obciążenia w kabinie i temperatury oleju czy napędu standardowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga napędu regulowanego w całym zakresie jazdy, w zależności od fazy ruchu, obciążenia w kabinie i temperatury oleju.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga zastosowania chłodnicy oleju (niezbędne przy częstym użytkowaniu dźwigów)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania chłodnicy oleju.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga w dźwigu D2 (szpitalnym) kabiny panoramicznej przeszklonej szkłem bezpiecznym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga kabiny panoramicznej przeszklonej szkłem bezpiecznym, a jedynie kabiny metalowej z paneli blachy nierdzewnej „satyna” (dotyczy ścian bocznych jak i tylnej.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga w dźwigu D2 (szpitalnym) drzwi szybowych i kabinowych przeszklonych szkłem bezpiecznym? Dodatkowo informujemy, że drzwi szybowe przeszklone o odporności ogniowej EI 30 w znacznym stopniu podniosą cenę dźwigu.

Odpowiedź

:

Zamawiający wyjaśnia:

Drzwi kabinowe - 1 sztuka. Automatyczne teleskopowe o wym. 1100x2000mm, wykonane jedynie ze stali nierdzewnej „satyna”, standardowy próg, wyposażone w kurtynę świetlną.

Drzwi szybowe - 4 sztuki. Automatyczne teleskopowe o wym. 1100x2000mm, wykonane ze stali nierdzewnej „satyna”, standardowy próg, drzwi o odporności ogniowej EI 30.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga dołączenia do oferty ślepego kosztorysu? W zamieszczonej SIWZ brak takiego kosztorysu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zamieszczenia kosztorysu. Zgodnie z załącznikiem nr 1 SIWZ należy złożyć ofertę na realizację zamówienia w cenie ryczałtowej zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz dodatkowo zamieścić informację o cenie dostawy przedmiotu zamówienia i oddzielnie cenę na montaż przedmiotu zamówienia.

w związku z pytaniem otrzymanym w dniu 10 maja 2010r., zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.), uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 6:

Prosimy o wyjaśnienie zapisu umowy par 2 pkt. 3. „Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem listę numerów seryjnych dostarczonego przedmiotu umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga szczegółowego zestawienia numerów seryjnych dostarczonego przedmiotu zamówienia..

Pytanie 7:

Prosimy o wyjaśnienie zapisu umowy par. 6 pkt. 3. „Do faktury należy dołączyć wykaz sprzętu (środków trwałych) o wartości brutto przekraczającej 3.500 zł z podziałem na poszczególne sprzęty”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykazu sprzętu (środków trwałych) o wartości brutto przekraczającej 3.500 zł z podziałem na poszczególne sprzęty, będący przedmiotem zamówienia, jeśli nie można takiego wykazu zamieścić..

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Wójcik
Przewodniczący Komisji Przetargowej