

L. dz. ....../2010

MIJER 11 2010

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2010r.

### wg rozdzielnika

**Dotyczy: postępowania na wykonanie instalacji elektrycznej niskoprądowej oraz teleinformatycznej dla Kliniki Budzik realizowanego na terenie Instytutu – „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie przy ul. Dzieci Polskich 20. [znak sprawy 09/IES/2010].**

*Szanowni Państwo,*

w związku z otrzymanymi pytaniami, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian. ), uprzejmie wyjaśniam:

#### **Pytanie 1:**

*Czy można prosić o zamieszczenie kosztorysów ofertowych w formie \*ath.*

#### **Odpowiedź:**

Kosztorysy ofertowe zamieszczone są na stronie [www.akogo.pl](http://www.akogo.pl) w obowiązującej formie nieedytowalnej, jako pliki typu pdf.

#### **Pytanie 2:**

Czy warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, opisany w pkt. VII 1) lit.b) SIWZ jest spełniony w przypadku udokumentowania wykonania przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, robót budowlanych dotyczące instalacji niskoprądowych oraz oddzielne roboty budowlane dotyczące instalacji teleinformatycznych, których łączna wartość przekracza 2 000 000,00 zł brutto, w tym jedna robota budowlana dotycząca instalacji elektrycznej niskoprądowej wykonana na kwotę przekraczającą 800 000,00 zł brutto?

#### **Odpowiedź:**

Warunek jest spełniony jeśli wykonano instalacje elektryczne niskoprądowe oraz teleinformatyczne o łącznej wartości min. 2.000.000 zł brutto, a przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min. 800.000 zł brutto, oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

#### **Pytanie 3:**

Kiedy jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej i z kim należy takowa uzgadniać ( proszę o podanie imienia, nazwiska i nr tel. Kontaktowego?

#### **Odpowiedź:**

Pkt.V ppkt. 17 SIWZ: „Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przed terminem składania ofert. Termin wizji lokalnej należy uzgadniać z przedstawicielem Zamawiającego – p. Marta Peła nr tel. (22) 832 19 13. Wszelkie konsekwencje wynikające z niedopełnienia czynności, o której mowa powyżej obciążają wykonawcę”.

**Pytanie 4:**

Co zamawiający rozumie przez projekt OPTO – wymieniany jest w Przedmiocie Opracowania np.: „Kable słaboprądowe będą układane w korytkach ujętych w projekcie OPTO”.

**Odpowiedź:**

„Projekt OPTO” jest projektem wykonawczym wykonanym na zlecenie Zamawiającego przez firmę OPTO Sp. z o.o. i zamieszczonym w załączniku nr 10 – Projekt budowlany.

**Pytanie 5:**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji elektronicznej edytowalnej z rozszerzeniem .ath lub .kst.

**Odpowiedź:**

Kosztorysy ofertowe zamieszczone są na stronie [www.akogo.pl](http://www.akogo.pl) w obowiązującej formie nieedytowalnej, jako pliki typu pdf.

**Pytanie 6:**

Czy można prosić o zamieszczenie kosztorysów ofertowych w formie\*ath.

**Odpowiedź:**

Kosztorysy ofertowe zamieszczone są na stronie [www.akogo.pl](http://www.akogo.pl) w obowiązującej formie nieedytowalnej, jako pliki typu pdf.

**Pytanie 7:**

Ile jest stref nagłośnienia?

**Odpowiedź:**

1 ( jedna ) strefa nagłośnienia.

**Pytanie 8:**

Ile przycisków mają mieć mikrofony strażaka – kilka do wyboru stref, czy jeden do nadawania we wszystkich strefach jednocześnie?

**Odpowiedź:**

W związku z istnieniem jednej strefy nagłośnienia wystarcza jeden przycisk mikrofonu strażaka.

**Pytanie 9:**

Ile przycisków ma mieć klawiatura zainstalowana przy szafie ze wzmacniaczem?

**Odpowiedź:**

Klawiatura ma mieć minimum jeden przycisk.

**Pytanie 10:**

Jaki ma być czas podtrzymania systemu DSO przy braku zasilania sieciowego?

**Odpowiedź:**

System ma być podłączony do agregatu i baterii akumulatorów w UPS i czas podtrzymania powinien wynosić ok. 1 minuty. Po ok 20 sek od momentu stwierdzenia przez system braku zasilania sieciowego, powinien włączyć się agregat.

**Pytanie 11:**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie w formie edytowalnej formularzy:

- Kosztorysu uproszczonego,
- Zestawienia materiałów.

**Odpowiedź:**

Kosztorysy ofertowe zamieszczone są na stronie [www.akogo.pl](http://www.akogo.pl) w obowiązującej formie nieedytowalnej, jako pliki typu pdf.

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

*Z wyrazami szacunku*

FUNDACJA EWY BŁASZCZYK  
„Akogo-5”  
01-673 Warszawa ul. Podleśna 4  
NIP: 118-16-54-466, REGON: 015217771  
Tel./fax: 0-22 832-19-13



R RZYSZTUŃ NOJCIK