

L. dz. .... /2010  
131UER/2010

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2010r.

**wg rozdzielnika**

**Dotyczy: postępowania na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej oraz gazów medycznych dla Kliniki Budzik realizowanego na terenie Instytutu – „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie przy ul. Dzieci Polskich 20. [znak sprawy 14/WKH/2010].**

*Szanowni Państwo,*

w związku z otrzymanymi pytaniami, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian. ), uprzejmie wyjaśniam:

**Pytanie:**

Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.04.2004 Dz.U. nr 93 poz. 896, oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG z późniejszymi zmianami i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 Dz.U. 100 poz. 1027 par. 3 „ System rurociągowy dla gazów medycznych” jest wyrobem medycznym klasy II b, reguła 2.9.11.12, i jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do używania, zgodnie art. 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE.

Ustawa o Podatku od Towarów i Usług zał. Nr 3 poz. 105 ( Dz. U. nr 54 poz.535) mówi, iż wyrób medyczny jest opodatkowany stawką VAT 7%. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty częściowej na instalację gazów medycznych jako odrębny pakiet, co zmniejszyłoby koszty wykonania powyższego zadania ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

FUNDACJA EWY BŁASZCZYK  
„Akogo-5”  
01-673 Warszawa ul. Podleśna 4  
NIP: 118-16-54-466, REGON: 015217771  
Tel./fax: 0-22 832-19-13

*Z wyrazami szacunku*

  
KRZYSZTOF NOSIĆ